

Техническое задание на закупку услуги

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование, адрес заказчика	ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi», Адрес: город Ташкент, Янгихаётский район, Ташкентская объездная дорога 4Р21, Ташкентский металлургический завод. Телефон: (71) 209-88-11 Факс: (71) 209-88-11 E-mail: office@tashkentsteel.uz Веб-сайт: www.tashkentsteel.uz ИНН 304574612
2	Общие сведения об объекте заказчика	Производство горячеоцинкованной продукции и горячеоцинкованной продукции с полимерным покрытием, парогенераторная участка по обслуживанию энергооборудования отдела главного энергетика.
3	Наименование закупаемой услуги	Проведение замены экономайзеров на паровых котлах "Cannon BONO ENERGIA SG 1000/12/CH4/ECO/2P" №1 и "Cannon BONO ENERGIA SG 1000/12/CH4/ECO/2P"№3, а также ремонт экономайзера парового котла "Cannon BONO ENERGIA SG 1000/12/CH4/ECO/2P" №2, с последующим проведением гидротестирования установленных и отремонтированных экономайзеров. Сметная документация должна быть разработана в соответствии с нормами на проведение ремонтных работ по паровым котлам. Стоимость ремонта определить на основании паспортной документации, чертежей, физических объемов работ по принятым решениям, а также с условием соответствия стоимостей текущим ценам.
3.1	Группа закупа услуги (выбрать из выпадающей строки)	Услуги по ремонту технологического оборудования
3,2	Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проведения ремонта	Технические характеристики и параметры паровых котлов "Cannon BONO ENERGIA SG 1000/12/CH4/ECO/2P": 1. Топливо и теплота сгорания - природный газ, 35 530 МДж/м3. 2. Рабочее давление - 1,2 МПа (12 кгс/см2). 3. Расчетное давление корпуса котла - 1,3 МПа (13 кгс/см2). 4. Расчетное давление экономайзера - 3,0 МПа (30 кгс/см2). 5. Рабочий диапазон температуры - +20/+193°С. 6. Номинальная температура питающей воды перед экономайзером - 95°С. 7. Номинальная температура питающей воды после экономайзера - 120 - 135°С. 8. Температура уходящих газов за котлом - 147 - 226 °С. 9. Температура уходящих газов за экономайзером - 104 - 114 °С.
4	Цель закупа услуги, место (на территории заказчика или исполнителя услуг) и объект оказания услуги. Периодичность необходимости услуги (разовый, с определенной периодичностью на долгосрочной основе и др.)	Проведение замены вышедших из строя экономайзеров на паровых котлах "Cannon BONO ENERGIA SG 1000/12/CH4/ECO/2P" №1 и "Cannon BONO ENERGIA SG 1000/12/CH4/ECO/2P"№3, а также ремонт экономайзера парового котла "Cannon BONO ENERGIA SG 1000/12/CH4/ECO/2P" №2, с последующим проведением гидротестирования установленных и отремонтированных экономайзеров.
5	Объект оказания услуг	Парогенераторный участок энергооборудования отдела главного энергетика.
6	Описание оказываемых услуг	Необходимо демонтировать вышедшие из строя экономайзеры на котлах №1 и №3 и установить вместо них новые экономайзеры, предоставленные заводом-изготовителем. На котле №2 необходимо вскрыть кожух экономайзера, определить место утечки воды и произвести ремонт трубок экономайзера. После проведения ремонтных работ провести гидротестирование установленных и отремонтированных экономайзеров.
7	Объем оказания услуг (с указанием источника обеспечения необходимых расходных ремонтных материалов: от заказчика или исполнителя услуг)	Новые экономайзеры предоставляет Заказчик. Работы проводятся силами и средствами подрядной организации
8	Срок предоставления услуг (указать период)	Декабрь 2024г. - Январь 2025 г.
9	Требования к потенциальным поставщикам	Юридическое лицо правовая деятельность которого официально подтверждена.
9.1	Опыт (указать минимальный требуемый период, лет)	Не менее 1 года
9.2	Наличие разрешительных документов организации (лицензии, разрешения и др.)	Подрядчик должен иметь все необходимые разрешения, лицензии на данные виды работ, нормативно-техническую документацию в соответствии с законодательством республики Узбекистан в области Промышленной безопасности и должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения (контроля выполнения, если Подрядчик привлекает субподрядные организации) всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой, необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.
9.3	Требования по технике безопасности (предъявляемые к организации и персоналу)	Персонал должен иметь полное представление об опасностях при работе на опасных производственных объектах.
9.4	Наличие референса (если требуется указать сферу деятельности референса компаний)	Да. Ремонт и испытание паровых и водогрейных котлов.
10	Требования к качеству оказываемых услуг	Услуги должны быть оказаны в соответствии с регламентирующими документами.Срок исполнения работ: выполнение работ осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.Объем выполнения работ определяется по согласованию с Заказчиком
11	Требование по гарантийным срокам и гарантийным испытаниям (если предусмотрено)	Не требуется для вновь установленных и год гарантии на сварочные работы проведенные на экономайзере котла №2.
12	Требования по коммерческим условиям (к коммерческому предложению)	
12.1	Цена с и/или без НДС	
12.2	Условие оплаты	
12.3	Референс обслуживаемых объектов (последние 5 лет)	5 лет
12.4	Информация по штату сотрудников	нет необходимости
12.5	Информация о разрешительных документах	Наличие разрешения на ремонт и испытание паровых и водогрейных котлов на опасных производственных объектах.